

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP		
Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTNOSTI [m²]
2.01	CHODBA	8,190
2.02	KUCHYŇA	5,850
2.03	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ	76,160
2.04	KNIŽNICA	61,495
CELKOVÁ PLOCHA		151,695


LEGENDA:

- PRÍVODNÉ POTRUBIE ÚK  
SPIATOČNÉ POTRUBIE ÚK  
SMER PRÚDENIA MÉDIA  
ZMENA PRIEREZU POTRUBIA
- ZNAČENIE STÚPAČIEK PRE VETVU  
VYKUROVANIA 1.NP+2.NP
- SPÁDOVANIE POTRUBIA  
ZÁVES POTRUBIA
- PEVNÝ BOD  
P.B.

- 20°C
- INFORMAČNÝ POPIS MIESTNOSTI
- 22K 600/1000 — OCEĽOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD  
DĹŽKA VYK. TELESA 1000mm  
VÝŠKA VYK. TELESA 600mm  
TYP VYK. TELESA

PV15, RV15/5,0 — TERMOSTATICKÝ VENTIL  
REGULAČNÝ VENTIL/PREDNASTAVENIE

Poznámky: Všetky vykurovacie telesá budú opatrené termostatickými hlaviciami.  
Prípojky k vykurovacím telesám sú dimenzie DN15.

ČÍSLO KÓPIE	AUTOR NÁVRHU		Bc. J. Hosnedl, Bc. M. Hlasica, Ing. V. Gašpierik						
	PROJEKTANT STAVBY				ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT				Ing. Ján DANIŠ
	VYPRACOVAL		Ing. Ján DANIŠ						
	INVESTOR		Obec Brezany, Brezany 64, 010 04 Brezany						
	MIESTO STAVBY		1/3, Brezany						
	NÁZOV STAVBY	Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - Obecný úrad Brezany so sup.č.64					ČÍSLO ZÁKAZKY		
							FORMÁT	2xA4	
	OBJEKT	S0 01 Obecný úrad					DÁTUM	Jún 2017	
							MIERKA	1 : 75	
STUPEŇ							PSP		
OBSAH		PODORYS 2.NP					ARCHÍVNE ČÍSLO		ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ		VYKUROVANIE							2